



# Güntherodt

## Glasapparatebau

### **Hinweise**

**Zur Montage und Arbeitsschutz bei  
Doppelwand- Reaktionsgefäßen aus Glas**

### **Güntherodt Glasapparatebau GmbH**

Dexheimerstraße 6

55278 Dalheim

Germany

Tel: 0049 / 6249 905175

Fax: 0049 / 6249 905175

Internet: [www.guenterodt-glas.de](http://www.guenterodt-glas.de)

E-Mail: [info@guenterodt.de](mailto:info@guenterodt.de)



**Achtung! Vor dem Auspacken / der Montage unbedingt Betriebsanleitung lesen!**

### Inhalt

<b>1</b>	<b>Sicherheitshinweise</b>	<b>3</b>
1.1	Allgemeine Sicherheitshinweise für den Betreiber	3
1.2	Allgemeine Sicherheitshinweise für den Bediener	3
1.3	Kennzeichnung von besonderen Hinweisen	3
1.4	Personalqualifikation	4
1.5	Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise	4
1.6	Eigenmächtiger Umbau und Ersatzteilherstellung	4
1.7	Bestimmungsgemäßer Betrieb, unzulässige Betriebsweisen	4
1.8	Sicherheitshinweise für den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen	4
<b>2</b>	<b>Haftung für Sachmängel</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Transport</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>Allgemeine Hinweise</b>	<b>5</b>
4.1	Herstellereklärung	5
4.2	Bauart	6
4.3	Technische Daten / Einsatzgrenzen	6
4.3.1	Aufbau und Montage eines Metalladapters	7
4.3.2	Aufbau und Montage eines Industrieventil Typ „J“	8
4.3.3	Aufbau und Montage eines Bodenablaufventils der Güntherodt GmbH	9
<b>5</b>	<b>Montage von Zweiwandgefäßen</b>	<b>10</b>
<b>6</b>	<b>Inbetriebnahme</b>	<b>10</b>
<b>7</b>	<b>Wartung/ Pflege/ Reinigung und Reparaturen</b>	<b>11</b>
<b>8</b>	<b>Dekontaminationsbescheinigung</b>	<b>12</b>

## Doppelwand- Gefäße

### 1 Sicherheitshinweise

#### 1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise für den Betreiber

- Diese Betriebsanleitung enthält grundlegende Hinweise für Aufstellung, Betrieb und Wartung. Sie ist vor Aufnahme dieser Arbeiten von dem dafür zuständigen Personal und dem Betreiber zu lesen, während der Durchführung dieser Tätigkeiten zu beachten und muss ständig am Einsatzort des Zweiwandgefäßes verfügbar sein.

#### Außerdem sind zu beachten

- Die jeweils gültigen nationalen Vorschriften und Richtlinien, betreffend Unfallverhütung, elektrische Betriebsmittel, Statische Elektrizität, Transportmittel, Umweltschutz sowie Explosionsschutz.
- Die internen Arbeits-, Betriebs-, und Sicherheitsvorschriften des Betriebes.

#### 1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise für den Bediener

1. Es ist jede Arbeitsweise zu unterlassen, welche die Sicherheit des Zweiwandgefäßes und/oder der Anlage beeinträchtigt.
2. Grundsätzlich sind Arbeiten am Zweiwandgefäß nur im Stillstand und bei an die Umgebungstemperatur angepasster Gefäßtemperatur durchzuführen.
3. Vor der Demontage muss gewährleistet sein, dass sich im Gefäß keine umwelt- und/oder gesundheitsgefährdenden Stoffe mehr befinden.
4. Unmittelbar nach Abschluss der Arbeit müssen alle Sicherheits- und Schutzeinrichtungen wieder angebracht werden.
5. Vor Wartungs- und Reparaturarbeiten ist auf jeden Fall sicherzustellen, dass die elektrischen Komponenten der Apparatur vor Wiedereinschalten, durch ziehen des Netzsteckers, gesichert ist.

#### 1.3 Kennzeichnung von besonderen Hinweisen

Die in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise, die bei Nichtbeachtung Gefährdungen für Personen hervorrufen können, sind wie folgt besonders gekennzeichnet:



Allgemeines Gefahrensymbol  
Sicherheitshinweise, deren Nichtbeachtung Gefahren für die Maschine und deren Funktion hervorrufen können

## Doppelwand- Gefäße

### 1.4 Personalqualifikation

Das für Montage, Anschluss, Probetrieb, Betrieb, Wartung und Beseitigung von Störungen eingesetzte Personal muss über eine entsprechende Qualifikation verfügen. Liegt sie nicht vor, so ist das Personal ausreichend zu schulen.

Der Betreiber hat sicherzustellen, dass:

- die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten sowie die Überwachung des Personals eindeutig geregelt sind und
- der Inhalt der Betriebsanleitung(en) vom Personal voll verstanden wird.

### 1.5 Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann eine Gefährdung von Personal, Umwelt und Gefäß (aber auch der Apparatur/Anlage) zur Folge haben **und zum Verlust jeglicher Sachmangelhaftung durch die Güntherodt Glasapparatebau GmbH führen.**

Die Folge o.g. Gefährdungen können beispielsweise sein:

- Personenunfälle durch elektrische, mechanische oder chemische Einwirkung
- Beeinträchtigung wichtiger Funktionen
- Verschmutzung der Umwelt durch den Austritt gefährlicher Stoffe

### 1.6 Eigenmächtiger Umbau und Ersatzteilherstellung

Umbau oder Veränderung des Doppelwandgefäßes sind nur nach Absprache mit dem Hersteller zulässig. Originalersatzteile und vom Hersteller autorisiertes Zubehör dienen der Sicherheit. Die Verwendung anderer Teile kann die Haftung für die daraus entstehenden Folgen aufheben.

### 1.7 Bestimmungsgemäßer Betrieb, unzulässige Betriebsweisen

Die Betriebssicherheit jedes gelieferten Doppelwandgefäßes ist nur bei stimmungsgemäßer Verwendung (s. Kap.4.3 - 7) gewährleistet. Ein Betrieb unter davon abweichenden Bedingungen bzw. mit Medien, gegen die die verwendeten Werkstoffe nicht resistent sind, kann die Haftung für die daraus entstehenden Folgen ausschließen. Ebenso ist zu beachten, dass das Gefäß nur in einwandfreiem Zustand betrieben werden darf.

### 1.8 Sicherheitshinweise für den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen

Wenn es beim Betrieb von Glasapparaturen in explosionsgefährdeten Bereichen zu zündfähigen Entladungen infolge von elektrostatischer Aufladung kommen kann, sind entsprechende Schutzmaßnahmen erforderlich, deren Umfang sich nach der Wahrscheinlichkeit des Auftretens der explosionsfähigen Atmosphäre richtet. Diese Wahrscheinlichkeit (zeitlich und örtlich) ist durch Unterscheidung der Bereiche nach Zonen unterteilt, für die in der Richtlinie 94/9/EG Gerätekategorien zugeordnet sind.

Einzelheiten zur Entstehung, Beurteilung und Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladung sind der Richtlinie BGR132 der BG Chemie „Statische Elektrizität“ zu entnehmen.

## Doppelwand- Gefäße

### 2 Haftung für Sachmängel

Unsere Haftung für Sachmängel erfolgt gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

**Sofern während der vertraglich vereinbarten Dauer Schäden auftreten, setzen Sie uns bitte umgehend davon in Kenntnis. Nur in diesem Fall können Sie ihre Sachmängelrechte sicherstellen.**

Wir haften nur in den Fällen, wenn sowohl die zul. Betriebsbedingungen eingehalten werden, als auch die Medienverträglichkeit des aufgeführten Werkstoffes berücksichtigt werden.

**Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedingungen entstehen, können wir entsprechend unserer gültigen Verkaufs- und Lieferbedingungen keine Haftung übernehmen.**

### 3 Transport



Bei allen Transportarbeiten müssen die allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Unfallverhütungsvorschriften, die Vorschriften für die Handhabung von und den Umgang mit Transport- und Hebehilfsmitteln einschließlich der Herstelleranweisungen und die werksinternen Sicherheitsvorschriften beachtet werden.



Jedes Zweiwandgefäß wird in Kisten / Karton verpackt geliefert. Beim Auspacken der Teile und auch bei deren innerbetrieblichem Transport ist das Gefäß vor Stoß, Schlag oder sonstiger mechanische Beanspruchung zu schützen.



Personen sind aus dem Gefahrenbereich fernzuhalten.

### 4 Allgemeine Hinweise

#### 4.1 Herstellererklärung

Hersteller des Doppelwandgefäßes ist die Firma

**Güntherodt Glasapparatebau GmbH**

Dexheimerstraße 6,

D 55278 Dalheim

Telefon (0049 / 06249) 905175

Telefax (0049 / 06249) 905176

E-Mail: [info@guentherodt.de](mailto:info@guentherodt.de)

## Doppelwand- Gefäße

### 4.2 Bauart

Doppelwandgefäße besitzen zwei miteinander verschmolzene Mäntel. Der Raum zwischen innerer Wandung und äußerer Wandung dient zur Befüllung mit Temperiermedium.



Zur Beschickung mit flüssigem Temperiermedium ist prinzipiell eine Überdrucksicherung mit 0,5 bar einzubauen.

### 4.3 Technische Daten / Einsatzgrenzen

Die Gefäße können mit unterschiedliche Temperiermantel Anschlüssen geliefert werden. Diese haben unterschiedliche Einsatztemperaturen.

**Standard: GL18 mit Kunststoffkappe und PTFE Olive**  
**Auf Anfrage: DN 15 Glasflansch**


- a) Temperiermantel Anschluss GL18 mit PTFE Olive und Güntherodt- Ventil, Einsatztemperatur von **0 bis +80°C**.
- b) Temperiermantel Anschluss GL18 je nach Dichtung und HWS- Ventil, Einsatztemperatur von **-10 bis +120°C**.
- c) Temperiermantel Anschluss DN 15 je nach Dichtung, Einsatztemperatur von **-120°C bis +200°C**.

## Doppelwand- Gefäße

### 4.3.1 Aufbau und Montage eines Metalladapters

#### Aufbau

- 1) Glasflansch DN 15
- 2) Überwurfmutter mit Montagefeder
- 3) Dichtung
- 4) Metalladapter mit Gewinde M16 x 1 für Metallschläuche



#### Montage

- 1) Die Metallfeder wird aus der Überwurfmutter (Nr. 2) herausgezogen.
- 2) Anschließend wird die Überwurfmutter über den Glasflansch (Nr. 1) geschoben und danach steckt man die Feder wieder in die Bohrung der Überwurfmutter.
- 3) Die Dichtung (Nr. 3) wird in das Metalladaptergehäuse (Nr. 4) eingelegt.
- 4) Das Metalladaptergehäuse (Nr. 4) wird auf den Glasflansch (Nr.1) geschoben und mittels der Überwurfmutter (Nr. 2) festgeschraubt.
- 5) Anschließend kann der Metallschlauch vom Thermostat an den Metalladapter (Nr. 4) angeschlossen werden.

#### Ersatzteile

- A) Metalladapter, komplett für DN 15
- B) Dichtung aus Silikon
- C) Dichtung aus PTFE (GORE)
- D) Metallschläuche, thermisch isoliert bis 300° C.  
Anschlussgewinde M16 x 1
  - Länge 1,0 Meter
  - Länge 1,5 Meter
  - Länge 2,0 Meter

## Doppelwand- Gefäße



### 4.3.2 Aufbau und Montage eines Industrieventil Typ „J“

Die Gefäße können mit unterschiedlichen Bodenablassventile geliefert werden. Diese haben unterschiedliche Einsatztemperaturen. (Standard L-Ventil und J-Ventil)

- a) Bodenablauf Typ J-Ventil mit federdruckbelastendem PTFE-Stempel, um gleichmäßige Verschlusskräfte bei unterschiedlichen Temperaturen zu gewährleisten. Einsatztemperatur von  $-120$  bis  $+200^{\circ}\text{C}$ .
- b) Bodenablauf Typ L-Ventil mit PTFE Stempel, Einsatztemperatur von  $-10$  bis  $+130^{\circ}\text{C}$

#### Aufbau:

- 1) Ventilstempel
- 2) Führungshülse
- 3) Splint für Ventilstempel
- 4) Glasflansch „Glasteil HWS-Ablaufventil“
- 5) Kontermutter
- 6) Edelstahlfeder
- 7) Dichtung
- 8) Griff Ventilstempel
- 9) Drehgriff



#### Montageanleitung des HWS-Ablaufventil Typ „J“

- A Den Ventilstempel (1) in Führungshülse (2) einsetzen und mit Splint (3), sichern. Dann mit V2A - Gewindeseite in Ventilkörper (4) gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag einschrauben. Dabei muss der Vierkant der Führungshülse in die entsprechende Bohrung des Ventilkörpers eingesetzt werden.
- B Kontermutter (5) eine Umdrehung auf Ventilkörper aufschrauben.
- C Dichtung (8) in Glasflansch (6a) einlegen und bis zur Verengung drücken.
- D Ventil bis zum Anschlag in das Glasteil schieben und Edelstahlfeder (7) bis zur Erweiterung in die tangentielle Bohrung der Kontermutter (5) einschieben. Danach Kontermutter anziehen bis die Führungshülse auf der Dichtung aufliegt. Durch weiteres Anziehen der Kontermutter kann nun der Druck auf die Dichtung ein- bzw. nachgestellt werden.



**Ventil nicht mit übermäßiger Gewalt anziehen, da dadurch hoher Verschleiß der Dichtung und eine Verformung des PTFE-Ventilstempels besteht!**

- E Durch Drehen des Rändelknopfes (9) im Uhrzeigersinn wird das Ventil geschlossen. Die max. Hublänge des Ablaufventils beträgt 50 mm, die voll genutzt werden kann. Um die Funktion der im Ventil eingebauten Sicherheitsfeder zu gewährleisten, muss der Rändelknopf auch nach Anschlag der Ventilspitze noch ca. 2 Umdrehungen weitergedreht werden; dies entsprechen 5 mm möglichen Sicherheitsvorschub.

## Allgemeine Hinweise

Solange der Splint nicht sichtbar im Ventilkörper ist, kann durch Drehen des Rändelknopfes die Sicherheitsfeder auf jeden Fall nachgespannt werden. Sollte der Splint sichtbar werden und eine Distanz von ca. 5 mm zum Ende der Führungsrille unterschreiten, empfiehlt sich der Austausch des Ventilstempels, da sich die Stempelspitze abgenutzt hat und so im gleichen Maß den Sicherheitsvorschub verringert.

**Die Gefäße können auf Wunsch auch mit anderen Temperiermantel Anschlüssen oder Bodenabläufe geliefert werden.**



## Doppelwand- Gefäße


### 4.3.3 Aufbau und Montage eines Bodenablaufventils der Güntherodt GmbH

Die Gefäße können mit unterschiedlichen Bodenablassventile geliefert werden. Diese haben unterschiedliche Einsatztemperaturen. (Standard L-Ventil und J-Ventil)

- c) Bodenablauf Typ J-Ventil mit federdruckbelastendem PTFE-Stempel, um gleichmäßige Verschlusskräfte bei unterschiedlichen Temperaturen zu gewährleisten. Einsatztemperatur von  $-120$  bis  $+200^{\circ}\text{C}$ .
- d) Bodenablauf Typ L-Ventil mit PTFE Stempel, Einsatztemperatur von  $-10$  bis  $+130^{\circ}\text{C}$

#### Aufbau:

- 1) Angeschmolzener Ventilsitz 100
- 2) Ventilkörper Produran 10mm
- 3) Ventilstempel aus PTFE 10mm
- 3a) Hülse Ventilstempel PTFE
- 4) Dichtung
- 4a) Distanzring PTFE
- 5) Konterscheibe Ventilgriff
- 5a) Geteilter Zwischenring (Abdrehsicherung)
- 6) Drehgriff
- 7) V2A- Ventilschraube M8 100mm



#### Montageanleitung des Güntherodt - Ablaufventils

- A Erste Dichtung (4) in die Hülse (3a) des Ventilstempels einsetzen, danach den Distanzring (4a) aus PTFE und die zweite Dichtung (4) einsetzen. Jetzt kann der vorbereitete Ventilstempel in die vorgesehene Öffnung des Drehgriffs (6) gesteckt werden. Dann die V2A-Schraube (7) in den Drehgriff (6) stecken, und im Uhrzeigersinn bis zum ersten leichten Anschlag eindrehen.
- B Durch festeres Anziehen der V2A-Schraube (7), werden die Dichtungen (4) in der Ventilhülse (4a) gestaucht. Dies dient zur Einstellung der Abdichtung zum Drehgriff (6) hin.
- C Konterscheibe (5) über das Gewinde des Glasteils (2) stecken, danach den geteilten Zwischenring (5a) über das Glasteil (2) in die Konterscheibe (5) schieben und das Ventil bis zum Anschlag in das Glasteil (2) stecken. Durch Drehung des Drehgriffs (6) im Uhrzeigersinn auf das Gewinde des Glasteils (2) aufschrauben. Durch Einschrauben der Kontermutter (5) in den Drehgriff (6) wird das Ventil gegen versehentliches Rausdrehen gesichert.



**Drehgriff nicht mit übermäßiger Gewalt anziehen, da dadurch hoher Verschleiß der Dichtung und eine Verformung des PTFE-Ventilstempels besteht!**

Durch Drehen des Drehgriffes (6) im Uhrzeigersinn wird das Ventil geschlossen. Die max. Hublänge des Ablaufventils beträgt 35 mm, die voll genutzt werden kann.

## Doppelwand- Gefäße

### 5 Montage von Doppelwandgefäßen



Beim Arbeiten und Hantieren mit Reaktionsgefäßen ist das Tragen von Schutzbrille oder Gesichtsschutz, sowie Schutzhandschuhen vorgeschrieben und erforderlich.



Der Einbau von Glasbauteilen in vorhandene Befestigungsaufbauten ist von fachkundig geschultem Personal vorzunehmen. Der Einbau muss spannungsfrei erfolgen.



Alle externen Anschlüsse des Doppelwandgefäßes sind spannungsfrei anzuschließen.



Die Befestigung von mehrwandig verschmolzenen Glasgefäßen erfolgt mit den standardmäßigen Verbindern aus Edelstahl mit Tragering oder auf Aluplatten einem Gestell, der als Festpunkt das gesamte Gewicht des Gefäßes aufnimmt.



Als weitere Schutzmaßnahmen sollte das Gefäß zusätzlich in eine Einhausung / Schutzwand aus transparentem Kunststoff eingebaut werden, um den Betreiber bei einer Zerstörung des Gefäßes zu schützen.



Es wird vorgeschrieben sowohl den Produktraum, als auch den Temperiermantel mit einer Überdrucksicherung gegen Überschreiten des max. zul. Betriebsüberdruckes auszustatten.



Zu evtl. notwendigen Reinigungsarbeiten kann es erforderlich sein, das Bodenablaßventil zu demontieren. Der Wiedereinbau sollte in jedem Fall mit geöffnetem Ventil vorgenommen werden, da sonst eine Beschädigung des Ventilsitzes oder den Ventilstempels möglich ist.

### 6 Inbetriebnahme

Vor Inbetriebnahme des Gefäßes muss dieses vom Betreiber auf Oberflächenverletzungen wie Kratzer, Risse oder Anschlagstellen im und am Glas hin untersucht werden.

Ebenso ist ggf. die Glasoberfläche auf chemischen Abtrag hin zu untersuchen.

Gefäße mit Oberflächenverletzungen, Abtrags Erscheinungen etc. dürfen nicht eingesetzt werden, da das Bauteil bei thermischer / mechanischer Belastung implodieren kann.

Bei der Inbetriebnahme sind jegliche Anfahrvorgänge zu vermeiden, die zu eventuellen Druckstößen führen können. Der Temperiermedium Kreislauf ist im drucklosen Zustand vor Inbetriebnahme vollständig zu entlüften.

Bei An- und Abfahrvorgängen ist langsames steigern / reduzieren des Zirkulationsstromes zwingend erforderlich. Durch schnelles An- oder Abstellen des Umlaufstromes können Druckstöße erzeugt werden, die zur Zerstörung des Gefäßes führen.

Zusätzlich zu den genannten Betriebsbedingungen ist zwingend zu beachten, dass Aufheiz- oder Abkühlgeschwindigkeiten im Temperiermantel von 30K/ min nicht überschritten werden.

Auf Grund der speziellen Bauweise des Zweiwandgefäßes ist es bei Befüllvorgängen des leeren Gefäßes zwingend erforderlich, dass die Mediumtemperatur nicht mehr als 50K von der Temperatur des Temperiermantels abweicht.

Bei der Zudosierung von Medium in ein bereits befülltes Gefäß mit Temperaturunterschieden zwischen Produkt und zugeführtem Medium von größer 50K ist zur Vermeidung von kritischen Spannungszuständen ein direktes Anströmen der Wandung zu unterbinden.

Güntherodt Glasapparatebau GmbH  
Dexheimerstraße 6  
55278 Dalheim

Tel: +496249 905175  
Fax: +496249905176  
Internet: [www.guentherodt.de](http://www.guentherodt.de)  
E-Mail: [info@guentherodt.de](mailto:info@guentherodt.de)

## Doppelwand- Gefäße

### 7 Wartung / Pflege / Reinigung und Reparaturen

#### 7.1 Wartung und Pflege

Bei zu Ablagerungen neigendem Produkt ist darauf zu achten, dass sich beim Schließen des Ventils keine Feststoffpartikel im Bereich des Ventilstempels und/oder Ventilsitzes befinden. Ablagerungen führen zu Undichtigkeiten und können ggf. das Ventil beschädigen.



**Gefäße mit Beschädigungen dürfen nicht mehr in Betrieb genommen werden.**



**Für notwendige Reparaturen setzen Sie sich bitte mit dem Hersteller in Verbindung.**

#### 7.2 Reinigung



Wenn als Temperaturmedium Silikonöl verwendet wird, muss vor einer eventuellen Reparatur des Doppelwand- Gefäßes, dass Silikonöl aus dem Temperiermantel entfernt werden.

Wir empfehlen dazu: **Toluol**



**Bei der Benutzung von Toluol sind die Sicherheitsdatenblätter des Herstellers zu beachten.**



**Nach erfolgter Reinigung ist die Dekontaminationsbescheinigung auszufüllen.**

#### 7.3 Reparatur



**Bei Rückfragen betreffend Montage, Anschluss, Betrieb, Wartung, Beseitigung von Störungen und bei eventuell notwendigen Reparaturen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.**

# 8 Dekontaminationsbescheinigung

**Um ein bereits genutztes Doppelwandgefäß an die Güntherodt Glasapparatebau GmbH zu übergeben, MÜSSEN nachfolgende Angaben gemacht werden:**

**Eine Reparatur des Gefäßes ist nur bei gereinigten Gefäßen möglich!**

Daher können Glasgefäße, die mit entzündlichen/explosiven, Toxischen/mikrobiologischen, radioaktiven oder anderen gesundheitsgefährlichen Stoffen in Kontakt waren, nur mit Nachweis einer vorschriftsmäßigen Dekontamination angenommen werden. Diese Erklärung darf nur von Autorisiertem Fachpersonal des Betreibers ausgefüllt und verifiziert werden.

**Eine Reparatur wird nur bei Vollständigkeit der Dekontaminationsbescheinigung durchgeführt.**

**Die Dekontaminationserklärung muss so am Paket angebracht werden, das diese vor dem Auspacken des Gefäßes, erreichbar ist.**

**Wir behalten uns vor, dass Gefäße, die ohne Bescheinigung eingehen, unrepariert zurückgesandt werden.**

**Kunden Angabe:**

**Von uns wird hiermit zusammen mit dieser Dekontaminationsbescheinigung folgendes Gefäß zur Reparatur gegeben:**

<b>Gefäß Typ:</b>	
<b>Serien.-Nr.:</b>	
<b>Lieferdatum: Lieferschein.-Nr.:</b>	
<b>Grund für die Einsendung:</b>	
<b>Erklärung: Das Gefäß</b>	<input type="checkbox"/> wurde nicht für gesundheitsgefährdende Medien eingesetzt.
	<input type="checkbox"/> es wurden folgende Medien benutzt:
	<input type="checkbox"/> Das Gefäß wurde vor Versand sorgfältig entleert sowie außen und innen gereinigt.
	<input type="checkbox"/> Besondere Sicherheitsvorkehrungen sind nicht erforderlich.
	<input type="checkbox"/> Folgende Sicherheitsvorkehrungen hinsichtlich Restflüssigkeit und Entsorgung sind erforderlich:
<b>Firma:</b>	
<b>Anschrift:</b>	
<b>Ansprechpartner/Telefon:</b>	

Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_